

IMMAGINE:	
------------------	--

DESCRIZIONE: PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA

DATA EMISS: GEN-20	ARCHIVIO/PROSCORIO N°:	DISTRIBUZIONE CORE:	TIPOLOGIA E FINITA'
VERSIONE: 00		<input type="checkbox"/> COMMENTI <input type="checkbox"/> RESP. SICUREZZA <input type="checkbox"/> DATA INSTALLATRICE	
SCALA: 1:50	N° COMMESSE: SPM003_20	<input type="checkbox"/> PROGETTISTA	
TIPO DOCUMENTO: P.P.R.	NOME FILE: SPM003_E.P.02_00	<input type="checkbox"/> ASL	
PROGETTISTA: MICEIL Ing. Pasquale	N° PARCHE: 1 di 1	<input type="checkbox"/> IPRESIL	
DISTRIBUTORE: MICEIL Ing. Pasquale	N° MARCA:	<input type="checkbox"/> WFT	
CONTROLLI:	N° MARCA:	<input type="checkbox"/> COMLINE	
		
REVISIONI:	DATA:	OGGETTO:	

A termini delle vigenti leggi sul diritto d'autore, questo documento non potrà essere copiato, prodotto o comunicato ad altri persone o altre società senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Simbolo	Descrizione
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INSTALLARE AD INCASSO. MARCA DISANO MODELLO "842 LED PANEL". UGR<19 CRI 80 33W LED 3600lm 4000°K CODICE ARTICOLO 150205-00.
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INSTALLARE A CONTROSOFFITTO. MARCA DISANO MODELLO 748-046 230 CRI 83 24W LED 2780lm 4000°K CODICE ARTICOLO 112846-00.
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INSTALLARE AD INCASSO. MARCA DISANO MODELLO 748-046 230 CRI 83 24W LED 2780lm 4000°K CODICE ARTICOLO 112846-00.
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INSTALLARE AD INCASSO. MARCA DISANO MODELLO "882 COMPACT". CRI 95 11W LED 1000lm 4000°K CODICE ARTICOLO 156405-00.
	PUNTO LUCE A PARETE
	RILEVATORE DI PRESENZA DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO. SENSORE DI PRESENZA, CON AREA DI RILEVAMENTO, PORTATA: RAGGIO 3.2m PERSONA SEDUTA, RAGGIO 4m FRONTALE, RAGGIO 12m TRASVERSALE
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	PULSANTE UNIPOLARE



PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Scala 1:50

NOTA BENE:
 -POSIZIONI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA.
 -POTENZA DEGLI APPARECCHI DA VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA TRAMITE CALCOLO ILLUMINOTECNICO

